

LECCIÓN DE UN PUNTO

TEMA	OPERACIÓN MANUAL / AUTOMÁTICO DE BOMBAS Y AGITADORES DE TANQUES DE RECEPCIÓN 3, 5 Y 6		
CLIENTE	CHOCOLATES MELHER	PROYECTO	SISTEMA MES COBERTURAS
FECHA	22 DE FEBRERO DE 2018	ELABORADOR POR	JUAN VILLALOBOS



MANUAL AUTOMÁTICO



BOMBA RECEPCION

AGITADORES
TANQUES 3, 5 Y 6

OPERACIÓN MANUAL	OPERACIÓN AUTOMÁTICA
<p>Coloque la maneta correspondiente en la posición del lado izquierdo.</p> <p>Presione el botón verde para encender el equipo. La luz piloto verde debe encender como confirmación de arranque.</p> <p>Presione el botón rojo para apagar el equipo. La luz piloto verde debe apagarse.</p> <p>NOTA: Si la maneta está en posición Manual, el sistema MES no tiene control sobre el estado del equipo.</p>	<p>PELIGRO: El equipo puede encender inesperadamente. Antes de proceder, asegure que no hay riesgo de daño al personal o a los equipos.</p> <p>Coloque la maneta correspondiente en la posición del lado derecho.</p> <p>La luz verde se encenderá cuando el sistema de control MES habilite el arranque del sistema.</p> <p>El control de encendido/apagado de los equipos solo puede realizarse desde sistema MES.</p>
<p>Para soporte técnico, puede llamarnos al teléfono: 2284-7743 o escribanos al email: soporte@erde.com.sv</p>	